



INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH

im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

80-231 Gdańsk

ul. J. Fiszer 14

Tel. (centr.): **58 3460881**

Fax: **58 3416144**

e-mail: **imp@imp.gda.pl**

Tel. (sekr.): **58 3416071**

Gdańsk, dnia 17.02.2021r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/TP/ApBad/2021 prowadzonego pod nazwą „Wykonanie stanowiska badawczego do badań turbiny gazowej”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje treść otrzymanych zapytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z udzielonym odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy dla pozycji Z-104, Z-105, Z-106, Z-107, Z-108 dopuszcza się klasę szczelności I z normy ANSI B16.104 ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Umowa nr POIR.04.01.04-00-0014/17-00 z dnia 31.08.2018

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego